



VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2010 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKIMO NR. 22.3-120 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-3.1.2-2017 „RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTUOSE IKI JŲ DĖJIMO Į RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ ATLIEKYNĄ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. sausio 31 d. Nr. 22.3-28

Vilnius

1. P a p i l d a u Branduolinės saugos reikalavimus BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“, 60¹ papunkčiu:

„60¹. Pakuočių tvarkymo įranga, kėlimo įrenginiai ir jų įranga, skirta pakuočių, konteinerių ir kitų SS KSK perkėlimui, kėlimui, išmontavimui bei kitoms tvarkymo technologinėms operacijoms BEO ir jų aikštelėse, taip pat operacijoms, kurios vykdomos virš SS KSK (toliau – tvarkymo įranga), turi būti suprojektuota ir licencijos turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose numatytos priemonės, kad:

60¹.1. būtų užtikrinta darbuotojų apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, palengvinta tvarkymo įrangos priežiūra bei sumažinta tikėtinų eksploatavimo įvykių ir radiologinių avarijų bei jų pasekmių tikimybė pakuočių, konteinerių ir kitų SS KSK perkėlimo, kėlimo, išmontavimo bei kitų tvarkymo technologinių operacijų BEO ir jų aikštelėse, taip pat operacijų, kurios vykdomos virš SS KSK, metu;

60¹.2. užraktai (fiksatoriai) apsaugotų pakuotes, konteinerius ir kitus SS KSK nuo atsitiktinio atsikabinimo, o pakeliamos, perkeliamos ar nuleidžiamos pakuotės, konteineriai ir kiti SS KSK būtų apsaugoti nuo nekontroliuojamo kritimo;

60¹.3. būtų nustatytos judančios įrangos judėjimo zonos ir greičio jose apribojimai pakuočių, konteinerių ir kitų SS KSK pakėlimo, perkėlimo ar nuleidimo metu;

60¹.4. būtų galimybė tvarkymo įrangą valdyti rankiniu valdymo būdu sugedus tvarkymo įrangai, projektinių ir neprojektinių avarijų atvejais;

60¹.5. tvarkymo įrangos, pakuočių, konteinerių ir kitų SS KSK apkrovos neviršytų jų projekte nustatytų ribų ir tvarkymo įrangoje būtų numatyti mechaniniai apkrovos ribotuvai;

60¹.6. pakuočių, konteinerių ir kitų SS KSK perkėlimas, kėlimas ir kitos tvarkymo technologinės operacijos būtų atliekamos ir kontroliuojamos nuotoliniu būdu;

60¹.7. tvarkymo įranga išliktų veiksminga bei nepažeistų pakuočių, konteinerių ir kitų SS KSK vientisumo, sandarumo tikėtinio eksploatavimo įvykio ar radiologinių avarijų atvejais (pavyzdžiui, atsitiktinis tvarkomų komponentų kritimas);

60¹.8. nebūtų galimybės atsitiktiniam ar neteisėtam tvarkymo įrangos panaudojimui;

60¹.9. nebūtų galimybės pakelti, perkelti ir nuleisti pakuočių, konteinerių ir kitų SS KSK, kurių pakėlimas, perkėlimas ir nuleidimas nėra numatytas ir jų sauga nėra pagrįsta BEO projekte;

60¹.10. būtų užtikrintas toks tvarkymo įrangos išdėstymas, išmatavimai, judėjimo kryptis, pakėlimo, perkėlimo ar nuleidimo aukštis, kad tvarkymo įrangos eksploatavimas neturėtų neigiamos įtakos pakuotėms, konteineriams ir kitiems SS KSK;

60¹.11. būtų užtikrintas tvarkymo įrangos naudojimas tik esant BEO projekte numatytoms BEO būsenoms.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 dieną.

Viršininkas

Michail Demčenko